

Adresse de facturation :  
SERROISE  
📍 8 ALLEES DES COQUELICOTS  
ZAC DE LA CROIX VERTE  
60440 NANTEUIL LE HAUDOIN  
France

Adresse de livraison :  
FREE 34 MONTPELLIER TRIANGLE  
📍 CC LE TRIANGLE  
34000 MONTPELLIER  
France

## Bon d'intervention INT-26-01-0777

Nom du poseur :

Date d'intervention :

Philippe Galiana

26/01/2026 17:09:18

PRODUIT	LOCALISATION DU RIDEAU	DIMENSION L X H	ACCÈS AXE	ACCÈS MOTEUR	TRAPPES ACCÈS	TYPE AXE	TYPE MOTEUR	TYPE DE TABLIER	PARACHUTE	DÉBRAYAGE	TYPE DE DÉBRAYAGE	FORMATION DE DÉBRAYAGE	SERRURES	OBSERVATIONS ET TRAVAUX À PRÉVOIR
Rideau métallique	Entrée/sortie	L : 1700 C.C. H : 3350 bas de joue. H : 3750 enroulement compris.	Non	Non	Oui	Compensé	Central 60	Micro perforé	CE	Oui	EP21 extérieur (COLLBAIX) , cylindre européen.	Oui	Aucune	Observations : Rideau COLLBAIX. trappes d'accès bloquées par SPRINKLER.

Signature:



Rahmani  
Manager

Issues de secours : Non

Commentaires : Observations : rideau COLLBAIX / trappes d'accès bloquées par SPRINKLER.